

日本のひなた宮崎国スポーツ競技別リハーサル大会（サッカー競技）
競技本部設営用仮設プレハブ賃貸借契約 質問に対する回答書

整理番号	資料の名称	頁	項目	質問内容	回答
1	仕様書	3	第2章 2賃貸借料	エアコンは6馬力天吊り型とする。(容量変更は不可、壁掛け式も不可)と有りますが、5馬力天吊り型ではいけませんでしょうか。	大会期間中の当該物件の運用上、仕様書と同等以上の能力のものを可とします。 ご質問の機器は、同等以上とは判定できないものと考えます。
2	仕様書	4	第2章 2設置工事 (1)建築工事 ②基礎工事	基礎は現場打ちのコンクリートは使用しないことと有りますが、コンクリート重し+敷鉄板+溶接工法(構造計算書と施工実績有)の基礎で宜しいでしょうか。	多目的広場の芝を傷めないようコンクリートの現場打ちは不可としています。従って、ご質問の内容の工法がコンクリートの現場打ちでなければ原則として可としますが、建築基準法等の関係法令に適合したものとしてください。
3	設計概要・室内仕上表	A01	外壁	外壁パネルはウレタンフォーム+両面カラー鉄板と有りますが、ウレタンフォーム+両面FRPではいけませんでしょうか。	FRPは不可です。外壁パネルは仕様書のとおり鉄板または不燃材を使用したものを同等以上と認めます。
4	平面図 立面図	A02 A03	Y0面庇	Y0面庇が2階平面図では1階立上り、立面図では2階立上に付いています。使用かっから1階に付くと考えてよろしいでしょうか。	Y0面庇はX0立面図のとおり、2階立上りと1階立上り（出入口部分のみ）とします。
5	空調図面	P01	室内機	室内機がX0Y2,3の位置に配置されていますが、室内機のみX1,2Y3に変更できますでしょうか。	室内機の位置について、ご質問のありました位置への変更を可とします。
6	仕様書	4	現場管理	(2) 工事中は、受注者の責任者を常駐させることとありますが、本件につきましては常駐義務の緩和を適用することが可能でしょうか。	本件につきましては、主任技術者の専任が必要とされる規模でないことを踏まえ、実行委員会と携帯電話等で常に連絡を取れる体制を整えておくことを条件に常駐を要しないこととします。

7	仕様書	2	8 諸手続き	受注者にて建築申請とございますが、地盤調査結果で図面の基礎ではNGとなってしまう場合は変更契約をして頂けるという事でよろしいでしょうか。	地盤調査の結果による変更契約の対応は可とします。ただし、必要に応じて別途協議を行うこととします。
8	仕様書	2	8 諸手続き	落札後、建築申請を行う為に配置図のCADデータ等が必要となりますので宜しくお願い致します。	落札された業者に対して資料のCADデータ等を提供します。
9	仕様書	2	8 諸手続き	落札後、建築申請を行う為に既存の建物の面積等が必要となりますので、直近の申請の副本等をよろしくお願いたします。	落札された業者に対して資料の貸与・提供を行います。
10				入札前に現調は可能でしょうか。	入札前の現地調査は可能です。事前に西都市国民スポーツ大会推進室までご相談ください。
11	位置図 参考内訳	参考 内訳 p5	仮設工事	プラグ設置位置図によりますと、施工には、芝生の中に車を乗り入れることが必要と思われます。参考内訳に、養生等の項目が見当たりません。養生は必要ないと考えてよろしいでしょうか。	芝養生については、近接工事における芝養生等との相互調整が必要となりますので、協議のうえ変更の対象とします。